

 Alfa Laval Spiral snc 10 rue Alfred Massé 58028 NEVERS	PV EPREUVE HYDRAULIQUE HYDRAULIC TEST REPORT	Doc n° U2H- 23788	Rev. 0
		Date 04/12/2007	
		Page 1 / 1	

N° de commande Alfa Laval / Alfa Laval Order No. 7HES23787	Nom du client / Customer Name SANOFI CHIMIE
N° de série Alfa Laval / Alfa Laval Serial No. 23788	N° de commande client / Customer Ref. No. 6515781-2:3
Type d'équipement Alfa Laval / Alfa Laval Equipment Type 1H-L-1T	Repère client / Customer Tag No. 102-S5

DOCUMENT(S) DE REFERENCE REFERENCE DOCUMENT(S) Numéro de plan / Drawing number	23788GENERALDWG Rev
--	----------------------------

PRODUITS UTILISES / USED PRODUCTS	
Eau déminéralisée / Demineralized water	<input type="checkbox"/> Teneur en chlorures < Chloride content
Eau de station / Waterworks water	<input checked="" type="checkbox"/> Teneur en chlorures < 15 ppm Chloride content

CONDITIONS D'EXAMEN / EXAMINATION CONDITIONS		
--	--	--

REPERES DES CANAUX CONNECTIONS POSITION	CANAL A CHANNEL A	CANAL B CHANNEL B
PRESSION D'EPREUVE / TEST PRESSURE	7.2 barg	7.2 barg
TEMPS DE MAINTIEN / HOLDING TIME	30 minutes	30 minutes
MANOMETRES UTILISES / GAUGE USED		
Numéros d'enregistrement / Registered numbers	133.303	135.308
Plage de lecture / Reading Range	01-16 barg	01-16 barg
Sensibilité ou classe / Sensitivity or class	1	1

PROCEDURE D'ESSAI APPLICABLE APPLICABLE TEST PROCEDURE	80AQ024 - ISG 035
---	--------------------------

RESULTATS ET OBSERVATIONS / RESULTS AND OBSERVATIONS
<p>Les essais d'étanchéité sont conformes à la procédure appliquée. Aucune fuite ou déformation permanente n'ont été constatées. <i>Realised tests are in accordance with the applicable procedure. No leak or permanent strain have been detected.</i></p>

Date and Signature
 